


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Frecuencia de conmutación 140KHz
- Alto aislamiento entrada-salida
- Dimensiones estándar Eurocard 3U
- Tensión de salida ajustable
- Detección remota
- LED tensión de entrada correcta
- LED presencia de tensión de salida
- Inhibición remota.




GENERAL FEATURES:

- Switching frequency: 140KHz
- High input-output isolation
- Standard size Eurocard 3U
- Adjustable output voltage
- Remote sensing
- Input voltage OK LED
- Output voltage presence LED
- Remote inhibit

	12Vin 9V ... 15V	24Vin 18V ... 30V	48Vin 36V ... 72V	72Vin 50,4V ... 90V	110Vin 77V ... 144V	220Vin 165V ... 275V
5Vout	CRS-120-6761 100W 77%	CRS-120-6765 100W 78%	CRS-120-6769 100W 79%	CRS-120-6773 100W 79%	CRS-120-6777 100W 80%	CRS-120-6781 100W 80%
12Vout	CRS-120-6762 100W 78%	CRS-120-6766 120W 83%	CRS-120-6770 120W 84%	CRS-120-6774 120W 84%	CRS-120-6778 120W 85%	CRS-120-6782 120W 85%
24Vout	CRS-120-6763 120W 80%	CRS-120-6767 120W 84%	CRS-120-6771 140W 86%	CRS-120-6775 140W 86%	CRS-120-6779 140W 87%	CRS-120-6783 140W 87%
48Vout	CRS-120-6764 120W 82%	CRS-120-6768 120W 85%	CRS-120-6772 140W 88%	CRS-120-6776 140W 88%	CRS-120-6780 140W 89%	CRS-120-6784 140W 89%

ENTRADA		INPUT	
Margen de tensión de entrada		Input voltage range	See table
Rizado máximo permisible a la entrada		Maximum allowed input ripple	5% Vin nom (Vrms at 100Hz)
SALIDA			OUTPUT
Tensión de salida		Output voltage	See table
Ajuste de la tensión de salida		Output voltage adjustment	-10% ... +15% Vo nom ⁽¹⁾
Regulación de línea (Io = nom)		Line regulation (Io = nom)	< 0,2 %
Regulación de carga (Vin = nom)		Load regulation (Vin = nom)	< 0,2 %
Rizado		Ripple	< 50 mVpp
Ruido (BW = 20MHz)		Noise (BW = 20MHz)	< 100 mVpp
Detección remota máxima		Maximum remote sensing	0,3V / pole
AMBIENTE			ENVIRONMENTAL
Temperatura de funcionamiento		Operating temperature	
Plena carga		Full load	-25°C ... 60°C
Media carga		half load	-25°C ... 80°C
Temperatura de almacenamiento		Storage temperature	-40°C ... 80°C
Humedad relativa máxima		Maximum Relative humidity	95% with no condensation
MTBF		MTBF	500.000h @ 40°C according to IEC61709
CEM			EMC
Emisión		Emission	EN61000-6-3
Inmunidad		Immunity	EN61000-6-2
SEGURIDAD			SAFETY
Seguridad		Safety	EN-60950
Rigidez dieléctrica		Dielectric strength	
Entrada-Salida		Input-Output	3000Vac, 4200Vdc 1min.
Entrada-Tierra		Input-GND	1500Vac, 2100Vdc 1min.
Salida-Tierra		Output-GND	1500Vac, 2100Vdc 1min.
MECÁNICA			MECHANICAL
Peso aproximado		Approximate weight	430g
Dimensiones		Dimensions	100 x 160 x 38.5mm
CONTROL			CONTROL
Margen de la Inhibición remota		Remote inhibit range	5V ... 24V
Detección remota		Remote sense	< 0.3V per pole
PROTECCIONES			PROTECTIONS
Contra sobrecargas y cortocircuitos		Against overloads and short-circuits	Limitación de corriente / Current limiting
Contra inversión de polaridad.		Against reverse input voltage.	Fusible de entrada / Input fuse
Contra Sub-tensión de entrada.		Against input under-voltage.	Under-voltage lock-out
Contra Sobre-corrientes de entrada		Against Input over-currents	Fusible de entrada / Input fuse

⁽¹⁾ Salidas de 12Vnom / 12Vnom outputs: -10...+25% Vo nom


REGLETA DE BORNES / TERMINAL BLOCKS - Max. 12A / Terminal

CONECTOR / CONNECTOR DIN 41612 H15 - Max. 12A / Terminal


CONEXIÓN CONNECTION	Terminal
+Vin	8,10
-Vin	4,6,(2)
GND	16
+Vout	26,28,30
-Vout	20,22,24
+Sense	32
-Sense	18
+Inhibit	14
-Inhibit	12

DESCRIPCIÓN

La serie CRS-120 está formada por convertidores de corriente continua a corriente continua del tipo PWM (modulación de anchura de pulso), con aislamiento galvánico entre la entrada y la salida, conmutando a frecuencia fija y empleando la topología de convertidor en contrafase.

La realimentación de tensión se efectúa transfiriendo la señal de error desde la salida a la parte primaria, a través de un optoacoplador, donde el circuito PWM modifica la anchura de los pulsos según sea necesario para mantener la tensión de salida estable.

Para disponer de la máxima regulación, pueden conectarse a la carga los terminales de detección remota. Esto permite compensar una caída en los cables de potencia hasta 0,3V en cada uno de ellos.

El aparato está protegido contra sobrecargas y cortocircuitos por un circuito limitador de corriente.

También está preparado para soportar una inversión de polaridad de tensión a la entrada, fundiendo el fusible de entrada en caso de conexión errónea.

En caso de subtensión en la entrada el convertidor se inhibe evitando la descarga total de la batería.

DESCRIPTION

The CRS-120 series consists of PWM DC-DC converters, with a galvanic isolation between input and output. The converters operate at a fixed switching frequency and use push-pull converter topology. Voltage feedback is performed by transferring the error signal from the output to the primary side through an optocoupler, where the PWM circuit changes the pulse width as required to keep the voltage output stable.

For maximum regulation, the remote sensing terminals can be connected to the load. This will allow a power cable voltage drop of up to 0.3 V on each cable to be offset.

The device is protected against overload and short-circuit by means of a current limiting circuit.

The device is also protected against reverse polarity input voltage, and the input fuse blows if an improper connection is made.

When a converter input undervoltage condition occurs, the converter is disabled, thus preventing the battery from becoming totally discharged.

INSTALACIÓN

Existen tres opciones de conexionado: Regleta de BORNES, regleta de FASTON y conector DIN-41612-H15.

El producto pueden instalarse de varias formas:



- Sobre un chasis mediante los 4 taladros de las esquinas
- En portacartas EUROCARD. Para ello existe un accesorio con la referencia **NP-9155** que es frontal estándar de 9Te.
- Con la base referencia **NP-9124**. Ésta puede montarse sobre un chasis o en carril DIN añadiendo el accesorio clip **NP-9135**.


INSTALLATION

There are three connecting options: TERMINAL block, FASTON block and DIN-41612-H15 connector.

The product can be mounted in several ways:

- On a chassis by means of the 4 corner holes.
- In EUROCARD racks. For this application there is a standard 9Te front plate accessory reference **NP-9155**
- With the base reference **NP-9124**. This accessory can be mounted on a chassis or in DIN rail adding the clip accessory **NP-9135**.


NP-9155

NP-9124

NP-9135


PUESTA EN MARCHA

Efectuar la conexión según la tabla. La utilización de la detección remota (sense) no es imprescindible, pero si se requiere hacerla es recomendable utilizar cable coaxial o bien un par trenzado.

PRECAUCIÓN: Si la carga se conecta a las tomas de detección remota (+/-S) faltando la conexión de la salida a dicha carga la función detección remota se puede inutilizar debido a la actuación del fusible interno de protección.

Si se requiere obtener potencias cercanas a la máxima es importante que el montaje favorezca la refrigeración por convección natural y la placa esté en posición vertical.

Si se desea conectar varios convertidores en paralelo deberá realizar lo siguiente:

- Ajustar la tensión de salida de todos los convertidores con una diferencia entre ellas lo menor posible.
- Unir las salidas en la carga utilizando cables de sección no mayor que la apropiada, y de igual longitud.
- No utilizar detección remota.

Por motivos de seguridad es necesario:

- Proporcionar al equipo una envoltura de protección conforme a las directivas de seguridad eléctrica del país donde sea instalado.
- Para sustituir el fusible hacerlo por otro del mismo calibre y tipo con el convertidor desconectado de la alimentación eléctrica.

START-UP

Perform connection as per the table. Use of remote sensing is not absolutely necessary, but if this is required, use of a co-axial or a twisted-pair cable is recommended.

WARNING: If the load is connected to the tabs of remote sensing (+/-S) and the connection from the output to this load is missing the remote sensing function could make unusable due to the acting of the internal fuse of protection.

If power levels close to the maximum output are required, make sure the assembly enhances cooling by natural convection and the card is placed in vertical position.

If several converters need to be connected in parallel, do the following:

- Set the output voltage for all converters featuring a mutual difference as small as possible.
- Join the load outputs by using cables with a cross-section no greater than the one required and of equal length.
- Do not use remote sensing.

For safety reasons, the following requirements must be complied with:

- Provide the equipment with some kind of protective enclosure that complies with the electrical safety directives in effect within the country where the equipment is installed.
- Only replace the fuse with another fuse of the same rating and type, and only after disconnecting the converter from DC power.

ACCESORIOS

CARATULA RACK 19" (3U 9TE)	NP-9155
BASE DE MONTAJE	NP-9124
CLIP CARRIL DIN	NP-9135
MONTAJE REDUNDANTE	ACD-15, ACD-25
ACCESSORIES	
RACK 19" FRONTRAL PANEL (3U 9TE)	NP-9155
MOUNTIN BASE	NP-9124
DIN RAIL CLIP	NP-9135
REDUNDANT CONNECTION	ACD-15; ACD-25

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE



EU DECLARATION OF CONFORMITY

El abajo firmante, en representación de / The undersigned, representing the following:

Fabricante / Manufacturer: PREMIUM, S. A.,

Dirección / Address: C/. Dolors Aleu 19-21, 2º 2^a 08908 L'Hospitalet de Llobregat, SPAIN

declara que el producto / herewith declares that the product:

Tipo / Type: Convertidor CC/CC / DC/DC converter

Modelos / Models: CRS-120-6751 ... 6784

es conforme con las disposiciones de las siguientes directivas UE:

is in conformity with the provisions of the following EU directive(s):

- | | |
|--------------|---|
| • 2014/35/EU | Baja tensión / Low voltage |
| • 2014/30/EU | Compatibilidad electromagnética / Electromagnetic compatibility |

y se han aplicado las normas y/o especificaciones técnicas siguientes:

and that standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied:

- | | |
|----------------------|---|
| • EN 60950: 2005 | Seguridad (Equipos de tratamiento de la información) /
Safety (Information technology equipment) |
| • EN 61000-6-3: 2007 | Norma genérica de emisión / Generic emission standard |
| • EN 61000-6-2: 2005 | Norma genérica de inmunidad / Generic Immunity standard |

* Ver anexo / See annex

Año en que se colocó el marcado CE: 2006


Year in which the CE marking was fixed:

Notas / Notes:

Para el cumplimiento de esta declaración el producto debe usarse sólo para el fin que ha sido concebido, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en la ficha técnica o en el manual de instrucciones.

For the fulfillment of this declaration the product must be used only for the aim that has been conceived, considering the limitations established in the datasheet or instructions manual.

L'Hospitalet de Llobregat, 09-05-2016



Jordi Gazo

Director Gerente / Managing Director

PREMIUM S.A. is an ISO9001 certified company by Bureau Veritas